



## ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Государственное унитарное предприятие города Москвы  
«Научно-исследовательский институт московского строительства  
«НИИ Мосстрой»

119192, Россия  
Москва, ул. Винницкая, 8  
www.niimosstroy.ru



Тел.: (499) 739-30-72, 739-30-04  
Факс: (499) 739-30-86, 739-31-01  
e-mail: info@niimosstroy.ru

От 29.03.2010 № 12-04/343  
На № 1157/4 от 24.03.2010

Генеральному директору  
ЗАО «Лит»  
А.И. Чудновскому

Рассмотрев документы, представленные ЗАО «ЗАВОД «ЛИТ», и проведя испытания по отдельным физико-техническим показателям, следует отметить, что пенополиэтиленовые изделия «Тилит» обладают высокими теплоизоляционными и эксплуатационными свойствами.

На изделия «Тилит» имеются технические условия, техническое свидетельство Росстроя, сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические заключения, на производство пенополиэтиленовых материалов ЗАО «ЗАВОД «ЛИТ» выдан сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2000 от 27.03.2008г.

Пенополиэтиленовые изделия «Тилит» (полотна, трубки, шнуры) могут быть рекомендованы для применения в строительстве для уплотнения и утепления стыковых соединений ограждающих конструкций, монтажных швов оконных блоков, звукоизоляции и утепления полов, теплоизоляции трубопроводов и оборудования в температурном интервале температур, предусмотренном ТУ.

Пенополиэтиленовые изделия «Тилит» ТУ 2244-069-04696843-2003 могут быть использованы проектными организациями г. Москвы наряду с существующими аналогами подобного типа материалов, такими как «Вилатерм», «Изолон» и др.

Директор института, к.т.н.



В.А. Устюгов

Исполнитель: Серебренникова Н.Д.  
Тел. (499) 739-30-34, тел./факс (499) 739-31-23